



IDAE
Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía



MEMORIA DESCRIPTIVA

Programa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico (**PROGRAMA DUS 5000**) en el marco del Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Medida 4. Lucha contra la contaminación lumínica, alumbrado eficiente e inteligente, Smart rural y TIC

Título del Proyecto: MEJORA DEL ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR DE LA LOCALIDAD DE OTEIZA (NAVARRA)

Programa de Regeneración y Reto Demográfico

**Plan de Recuperación,
Transformación y
Resiliencia**



**Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia**



Versión 03

MODELO DE MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS ACTUACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

En el presente modelo de **Memoria Descriptiva** se establece un único capítulo en el que se deben incorporar los datos descriptivos y justificativos de la actuación o actuaciones elegibles (si se combinan varias de ellas) de las citadas para la **medida 4 en el Anexo I de las Bases Regulatoras del Programa DUS 5000 (Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto)**.

La cumplimentación de esta Memoria Descriptiva seguirá el índice establecido en este documento y deberá responder, como mínimo, a los contenidos que se detallan en el mismo.

Esta Memoria Descriptiva deberá estar **redactada, fechada y firmada por técnico responsable** de la entidad solicitante o de la asistencia técnica que la entidad solicitante haya designado.

Indicaciones para cumplimentar la presente memoria:

- Se deben rellenar todos los apartados del presente documento con el fin de facilitar la comprensión del proyecto a ejecutar y evitar que la solicitud sea objeto de un requerimiento de subsanación o aclaraciones posteriores.
- Deben prestar especial atención a la identificación de los edificios e infraestructuras que se incluyen en el proyecto, así como a la imputación de consumos energéticos de los mismos.
- Es imprescindible que se detallen con precisión en los campos de texto las actuaciones a realizar.
- En caso de considerar necesario aportar explicaciones aclaratorias adicionales se ha habilitado un apartado al final del presente documento.
- Si se considera preciso incorporar documentos adicionales a esta Memoria Descriptiva (como, por ejemplo, esquemas, planos o cualquier otro documento aclaratorio adicional), se recomienda mencionarlo en el apartado de aclaraciones adicionales y aportarlo acompañando a la presente memoria descriptiva a través de la aplicación informática en el momento de incorporar documentación de la solicitud de ayuda.

MUY IMPORTANTE

Una vez cumplimentada esta Memoria Descriptiva, **revise la coherencia de los datos y descripciones aportados en cada uno de los puntos, así como con el resto de documentación que compondrá la solicitud de ayuda**. Revise también con especial cuidado los datos descriptivos de la actuación (tanto parámetros técnicos como económicos) que se cumplimentarán en los distintos formularios de la aplicación informática que respondan a la solicitud de ayuda. Toda la información aportada debe ser coherente entre sí y debe responder de forma clara a los requisitos establecidos en las Bases Regulatoras del Programa DUS 5000.

De conformidad con lo establecido en el artículo 12, punto 10, de las Bases Regulatoras del Programa DUS 5000, si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al interesado, para que, en el plazo de diez (10) días hábiles desde el siguiente al de recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. **Por tanto, solo se tramitará**

un único (1) requerimiento de subsanación por solicitud, tras el cual se realizará la evaluación y resolución el expediente de solicitud de ayuda.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS ACTUACIONES (MEDIDA 4)

CAPÍTULO ÚNICO

Lucha contra la contaminación lumínica, alumbrado eficiente e inteligente, Smart rural y TIC

1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Entidad Solicitante:	AYUNTAMIENTO DE OTEIZA
CIF:	P3120000I
Domicilio:	C/ SAN MIGUEL Nº 2, 31250 OTEIZA
Provincia:	NAVARRA
Comunidad Autónoma:	NAVARRA

Persona de contacto:	Basilio Medrano Marín
Correo electrónico:	Secretario@oteiza.es
Teléfono:	948543128

Ubicación de las actuaciones (Si hay actuaciones en diferentes ubicaciones repetir este cuadro)

Municipio / núcleo poblacional	OTEIZA		
CIF:	P3120000I	Nº habitantes	959

2 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

Las actuaciones forman parte de un proyecto integral SÍ NO

(Si la solicitud de ayuda responde a un proyecto singular con características de «proyecto integral», de acuerdo a las definiciones del mismo que figuran en los puntos 2 y 3 del artículo 11 de las Bases Reguladoras del Programa DUS 5000, marque la opción SÍ y justifique el cumplimiento de los requisitos para cada una de las actuaciones que integran el proyecto integral en los apartados correspondientes de esta memoria descriptiva).

A continuación, se deben identificar las diferentes actuaciones planteadas en el proyecto. Las actuaciones indicadas se describirán de forma breve y precisa y se referenciarán a la ubicación en la que se va a llevar a cabo.

- El Proyecto contempla la sustitución de los 62 equipos situados en las zonas: urbanización iturchipia, travesías zona Norte y Sur, que cuentan con luminarias antiguas de VSAP de 150w. Se realizará la sustitución ya que los equipos, aunque son recientes de 10 años, tienen una eficiencia energética mejorable. Se colocarán nuevas luminarias LED, mejorando la eficiencia y reduciendo en gran medida el consumo eléctrico del alumbrado.
- Se procederá a mejorar la iluminación de la plaza de la iglesia parroquial y atrio la cual posee deficiencias en nivel de iluminación debido al arbolado existente y la ubicación actual de los puntos de luz. 3 nuevos puntos de luz extras.

2.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES ELEGIBLES

Se indicarán las actuaciones a desarrollar indicadas en el proyecto, así como la descripción de las mismas. Las actuaciones energéticas consideradas dentro de esta medida serán aquellas que consigan una reducción de energía final mediante la utilización de las tecnologías de la información, la comunicación (TIC) y la reforma y mejora de las instalaciones de alumbrado.

Indique en la siguiente tabla cuál/cuáles, de las siguientes actuaciones, que son objeto del programa de ayudas, están desarrolladas en el proyecto para el que solicita ayuda:

Automatización de las redes existentes de alumbrado exterior, semáforos y otras líneas de señalización, comunicación o vigilancia de los ciudadanos o del tráfico urbano	<input type="checkbox"/>
Gestión, control activo y monitorización de la demanda de energía de las instalaciones consumidoras en edificios y dependencias municipales	<input type="checkbox"/>
Redes de distribución inteligentes (<i>smart grids</i>) para gestionar la generación distribuida localizada en entornos urbanos y periurbanos, en gran medida renovable, y que deberá ser también gestionable como la cogeneración de pequeña escala	<input type="checkbox"/>
Integración de infraestructuras para mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad de la ciudad	<input type="checkbox"/>
Reforma de las instalaciones de alumbrado exterior por tecnología más eficiente e incluyendo telegestión	<input checked="" type="checkbox"/>

2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES ELEGIBLES

Se considerarán elegibles las actuaciones que tengan por objeto contribuir al desarrollo de un nuevo modelo energético para el municipio, mejorando los actuales servicios para los ciudadanos o para los entes locales, permitiendo obtener y gestionar información detallada sobre consumos y materializando actuaciones de ahorro y gestión energética eficiente (alumbrado y smart rural/TIC).

Resumen de actuaciones:

Actuación	Descripción actuación	Servicios afectados
SUSTITUCION DE EQUIPOS DE ALUMBRADO: CONJUNTO CABEZA Y LAMPARA	Sustitución de cabeza y lámpara de luminarias de VSAP actualmente existentes.	Alumbrado de calles de urbanización Iturchipia y travesías Norte y Sur de la localidad.
MEJORA DEL ALUMBRADO DE LA PLAZA DE LA IGLESIA	Colocación de nuevos puntos para mejorar los niveles de iluminación en la plaza. 3 puntos de luz extras.	Alumbrado de la plaza de la Iglesia y Atrio.

3 CARACTERIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EXISTENTES

(Este punto 3 íntegro es solo para actuaciones en instalaciones de alumbrado exterior, si no se van a acometer actuaciones sobre ellas –porque el proyecto, en esta medida, responda únicamente a actuaciones de Smart rural y TIC–, elimine este punto 3 y pase directamente a cumplimentar el punto 4 y siguientes; para las actuaciones en instalaciones de alumbrado exterior, una vez cumplimentado este punto 3, continúe en el punto 4 y siguientes de esta memoria descriptiva).

Este punto contempla el inventario y la descripción de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exterior existentes en el municipio, en su estado actual, y deberá contener las unidades y las características de los equipos, y el consumo y los costes de la energía eléctrica, según se relacionan a continuación. El inventario y la descripción abarcarán a la totalidad de las instalaciones existentes **en el municipio**, con independencia de que la reforma propuesta sea sobre parte o sobre la totalidad de las mismas.

3.1 INVENTARIO DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO Y DE SUS COMPONENTES

Se incluirán cumplimentados los siguientes cuadros relativos centros de mando y puntos de luz de alumbrado e iluminación exterior y semáforos de todo el municipio.

Inventario de los puntos de luz alumbrado e iluminación exterior (PL)*						
Centro de mando*	Nº PL	Tipo de luminaria	Tipo de lámpara	Potencia lámpara (W)	Potencia equipo auxiliar (W)	Potencia total (kW)
Nº 1, C/ Mayor Nº 27	128	Brazo y báculo	LED	46-53-71	0	8388
Nº 2, C/ Idoya Nº 21	93	Brazo y báculo	LED-VSAP	88-71-150	30	10178
Nº 3, C/ Lubiria Nº 1	37	Baculo y brazo	LED	53-35	0	1836
Nº 4, Parque Idoya	19	Baculo	LED	53	0	1007
Nº 5, Urbanización Iturchipia	37	Baculo	VSAP	150	30	6660

TOTAL	5	314					28069
--------------	---	-----	--	--	--	--	-------

La identificación del centro de mando debe ser inequívoca incluyendo nombre, ubicación física y su CUP correspondiente.

*Añadir todas las filas necesarias para identificar todos los puntos de luz por tipo de luminaria en cada centro de mando

Inventario de los semáforos					
Nº	Diámetro del foco (mm)	Tipo de lámpara	Potencia lámpara (W)	Potencia equipo auxiliar (W)	Potencia total (kW)
			(Añadir cuantas filas sean necesarias)		
TOTAL					

Inventario de los anuncios luminosos					
Nº	Superficie (m ²)	Tipo de iluminación	Potencia (W)	Potencia equipo auxiliar (W)	Potencia total (kW)
TOTAL					

Se hará una breve descripción del tipo, número de elementos y características de los sistemas de regulación y control propias de cada instalación:

- Cuadros eléctricos de mando y control
- Equipos de encendido
- Elementos de medida
- Elementos de reducción de potencia

- Sistemas de maniobra y protección

Se adjunta Proyecto Completo de la Actuación a realizar, que contiene memoria, planos, fichas técnicas y presupuesto completo.

3.2 ANÁLISIS ECONÓMICO ENERGÉTICO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR

Se aportará el balance económico y energético de la instalación de alumbrado e iluminación, semáforos y anuncios luminosos en el último año:

- Potencia instalada: 28069 W
- Potencia reducida: 21306 W
- Potencia contratada: 30000 W
- Consumo anual de electricidad: 67149,20 KWh
- Coste anual de electricidad (IVA incluido): 12.086,86 €
- Otros costes anuales asociados de mantenimiento y reposición (IVA incluido): 2.000,00 €

3.3 HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR

Para cada tipo de instalación: alumbrado, iluminación, semáforos y anuncios luminosos, se facilitará:

- Horario anual de funcionamiento general: resto de horario sin que sea reducido
- Horario de funcionamiento reducido: de 0:00 h a 6:00 h

3.4 RATIOS DE ALUMBRADO EXTERIOR

Se incluirá cumplimentado el cuadro siguiente con un conjunto de ratios que permitan situar cualitativamente el nivel de alumbrado del municipio a efectos estadísticos.

RATIOS DEL ALUMBRADO EXTERIOR		
Número de habitantes del municipio	959	hab
Número de puntos de luz	314	PL

Potencia instalada por habitante	29,26	W/hab
Puntos de luz por 1.000 habitantes	327	PL/1000 hab
Potencia instalada por superficie de población	0,000584	W/m ²
Facturación anual de electricidad por potencia instalada	12.086,86	€/kW
Consumo anual de electricidad por potencia instalada	2,39	kWh/kW
Consumo anual de electricidad por habitante	29,27	Wh/hab
Superficie de viales asociada al cuadro	39.000	m ² /cuadro

4 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Este apartado contempla la descripción del alcance del proyecto completo a ejecutar. Se indicarán las características de las actuaciones a incorporar, así como las acciones a ejecutar:

El Proyecto contempla la sustitución de los 62 equipos situados en las zonas: urbanización iturchipia, travesías zona Norte y Sur, que cuentan con luminarias antiguas de VSAP de 150w.

Se realizará la sustitución ya que los equipos, aunque son recientes de 10 años, tienen una eficiencia energética mejorable.

Además se procederá a mejorar la iluminación de la plaza de la iglesia parroquial y atrio la cual posee deficiencias en nivel de iluminación debido al arbolado existente y la ubicación actual de los puntos de luz.

4.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES AFECTADAS

- Identificación precisa de las instalaciones municipales (alumbrado o smart rural – TIC) afectadas en la correspondiente área municipal (además se deberán aportar planos en los casos indicados en el punto 6 de la presente memoria descriptiva).

62 puntos de luz en estas tres ubicaciones:

- Urbanización iturchipia
- Travesía Norte
- Travesía Sur
- Ubicación y descripción técnica: cambio de luminarias actuales de tipo VSAP 150 W, por nuevas LED de 88 W y 71 W según planos adjuntos. Incorporación de 3 proyectores LED nuevos de 100 y 50 W.
- En caso de actuar sobre un edificio rellenar la siguiente tabla:

DATOS PROYECTO	
Nombre del proyecto	

Uso principal del edificio	
Dirección Edificio	
Comunidad Autónoma Edificio	
Año de construcción	
Referencia Catastral	
Superficie construida (m2)	

4.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES AFECTADAS

Contempla la descripción de la instalación, dependencia o edificio municipal sobre el que se actúa en su estado actual, que deberá contener los datos, características y mediciones sobre los que es objeto la presente medida en el programa de ayudas.

Sobre aquellas instalaciones objeto de reforma, se adaptarán en este apartado las tablas anteriormente cumplimentadas en el apartado 2.1 pero con la información del alcance de la reforma propuesta.

En las instalaciones de alumbrado se hará especial hincapié en aclarar qué instalaciones se renuevan respecto del total en los casos de actuaciones parciales sobre las mismas.

Este proyecto supone la sustitución de los 62 equipos situados en las zonas: urbanización iturchipia, travesías zona Norte y Sur, que cuentan con luminarias antiguas de VSAP de 150w.

La propuesta de este Proyecto contempla la sustitución de los equipos alumbrado existentes por otros nuevos de tipo LED:

- En la urbanización iturchipia se sustituirán los equipos actuales de VSAP de 150w por luminarias de tecnología led de 53w de potencia autorreguladas que durante 6 horas consumen el 100% de su potencia nominal y el resto del tiempo se reducen al 60% con un consumo de 32w. Luminarias de tipo Deco Horizon 700 mA o similar.

- En las travesías sur y Norte se sustituirán los equipos actuales de VSAP de 150w situados en columnas o báculos por luminarias de tecnología led de 88w de potencia autorreguladas que durante 6 horas consumen el 100% de su potencia nominal y el resto del tiempo se reducen al 60% con un consumo de 53w. Luminarias de tipo Deco Horizon 700 mA o similar.

- En las travesías sur y Norte se sustituirán los equipos actuales de VSAP de 150w situados en brazos en fachadas por luminarias de tecnología led de 71w de potencia autorreguladas que durante 6 horas consumen el 100% de su potencia nominal y el resto del tiempo se reducen al 60% con un consumo de 43w. Luminarias de tipo Neovilla 700 mA o similar. Existe una luminaria en la travesía Zona Norte en la esquina con C/ Santa Bárbara de se colocará luminaria de 53 w en vez de 71w, según planos.

Además, con objeto de mejorar los niveles de iluminación en la zona de la plaza de la iglesia parroquial y atrio, se colocarán 3 proyectores de potencias 100 y 50 W que incidan justo en los puntos con más oscuridad, según planos adjuntos.

4.3 RESUMEN DE LAS ACTUACIONES PROYECTADAS

Indique de forma ordenada y resumida la descripción de las actuaciones marcadas en el punto 2.1 de esta memoria descriptiva. Dicha descripción debe comprender las características técnicas de los equipos, sistemas de control, etc. Así como las características más destacables que mejoren la eficiencia energética de la instalación, objetivo para la consecución de los objetivos del programa de ayudas.

Para las reformas de las instalaciones de alumbrado deberá aportar toda la información que sea necesaria para justificar, para las distintas actuaciones, que se prevé cumplir con los requisitos técnicos contenidos en la descripción de la medida:

- Niveles de iluminación en las distintas vías a reformar: Zona iturchipia: 18,50 lux, travesía Norte: 14,00 lux; travesía Sur: 16,50 lux.
- Reducción de la contaminación lumínica: en la actualidad no, en la reforma a efectuar se colocarán luminarias que reduzcan la misma.
- Regulación de flujos de luz en función de horarios: en la actualidad no, en la reforma se colocarán reductores de flujo al 60% de iluminación de 0:00 h a 6:00 h.
- Eficiencia energética de la nueva instalación
 - Reducción del consumo de energía eléctrica: 48,50 % sobre las instalaciones a actuar. 35,92% sobre el total del alumbrado público.
 - Calificación energética de la nueva instalación (si le afectara): Todas las instalaciones poseen calificación energética A.

Dicha descripción debe comprender las características técnicas de las luminarias, lámparas, sistemas de regulación, control y/o monitorización.

Se adjunta Proyecto Completo de la Actuación a realizar, que contiene memoria, planos, fichas técnicas y presupuesto completo.

4.4 NORMATIVA Y REQUISITOS TÉCNICOS, ENERGÉTICOS Y AMBIENTALES

Las actuaciones proyectadas cumplirán con los requisitos técnicos energéticos y ambientales que se definen para cada tecnología de esta medida en el Anexo I (descripción de las medidas elegibles), medida 4, punto 4, de las Bases Regulatoras del Programa DUS 5000. Las actuaciones cumplirán con la legislación vigente que les sea de aplicación y en particular:

- Las instalaciones de alumbrado renovadas cumplirán, tras la actuación, los preceptos establecidos en el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (aprobado por Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre) y en el Reglamento electrotécnico para baja tensión (aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto).
- Las instalaciones de alumbrado reformadas tendrán una calificación energética A o B y cumplirán con los requerimientos de iluminación, calidad y confort visual reglamentados.
- Los proyectos conseguirán al menos un 45 % de ahorro de energía final si son de alumbrado y 15 % para el resto de casos.
- Las instalaciones de alumbrado reformadas contarán con sistema de telegestión.
- Los anuncios luminosos estarán equipados con reductor de luminancia para horario nocturno
- Todos los puntos de luz a emplear sobre una red de semáforos serán de tipo LED.
- La reforma de instalaciones de alumbrado exterior con tecnología LED cumplirá con los preceptos del documento “Requisitos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior” elaborado por el IDAE y el Comité Español de Iluminación (CEI) y publicado en la web del IDAE (Rev.11-Octubre-2020)

5 DETALLE PARA CADA ACTUACIÓN DEL PROYECTO

Se facilitará la descripción técnica de cada una de las actuaciones a realizar, indicando las especificaciones a cumplir en cada una de las instalaciones afectadas.

Este proyecto supone la sustitución de los 62 equipos situados en las zonas: urbanización iturchipia, travesías zona Norte y Sur, que cuentan con luminarias antiguas de VSAP de 150w.

La propuesta de este Proyecto contempla la sustitución de los equipos alumbrado existentes por otros nuevos de tipo LED:

- En la urbanización iturchipia se sustituirán los equipos actuales de VSAP de 150w por luminarias de tecnología led de 53w de potencia autorreguladas que durante 6 horas consumen el

100% de su potencia nominal y el resto del tiempo se reducen al 60% con un consumo de 32w. Luminarias de tipo Deco Horizon 700 mA o similar.

- En las travesías sur y Norte se sustituirán los equipos actuales de VSAP de 150w situados en columnas o báculos por luminarias de tecnología led de 88w de potencia autorreguladas que durante 6 horas consumen el 100% de su potencia nominal y el resto del tiempo se reducen al 60% con un consumo de 53w. Luminarias de tipo Deco Horizon 700 mA o similar.

- En las travesías sur y Norte se sustituirán los equipos actuales de VSAP de 150w situados en brazos en fachadas por luminarias de tecnología led de 71w de potencia autorreguladas que durante 6 horas consumen el 100% de su potencia nominal y el resto del tiempo se reducen al 60% con un consumo de 43w. Luminarias de tipo Neovilla 700 mA o similar. Existe una luminaria en la travesía Zona Norte en la esquina con C/ Santa Bárbara de se colocará luminaria de 53 w en vez de 71w, según planos.

Además, con objeto de mejorar los niveles de iluminación en la zona de la plaza de la iglesia parroquial y atrio, se colocarán 3 proyectores de potencias 100 y 50 W que incidan justo en los puntos con más oscuridad, según planos adjuntos.

5.1 CONSUMO DE ENERGÍA EXPRESADO EN TÉRMINOS DE ENERGÍA FINAL

Para las condiciones previstas de explotación, indicar la previsión de consumo de energía final anual una vez que haya sido ejecutada la actuación. Se hará referencia a las condiciones respecto a las que se calcula el ahorro de energía, debiendo referirse a valores anuales.

Indicar el ahorro de energía final y el porcentaje que representa respecto al consumo en la situación de partida.

Se deberá indicar la procedencia de la información utilizada en los cálculos y se repetirá este cuadro para cada infraestructura, edificio o instalación afectada por la reforma (para el caso de smart rural – TIC). (Para proyectos que solo actúen sobre las instalaciones de alumbrado cumplimentar solo los campos asociados al consumo de electricidad –salvo situaciones especiales en las que sea de aplicación otro-).

CONSUMO EDIFICIO/INFRAESTRUCTURA EXISTENTE		Consumo anual (Unidades de suministro) (Litros, kg...)	Consumo anual (energía) (kWh)	Gasto anual (€ con IVA)
Nombre Infraestructura:				
Electricidad		--		
Gasóleo calefacción				
GLP				
Gas natural				
Carbón				
Biomasa no densificada				
Biomasa densificada (pelets)				
Otros (indicar)				
TOTAL				

CONSUMO EDIFICIO/INFRAESTRUCTURA EXISTENTE		Consumo anual (Unidades de suministro) (Litros, kg...)	Consumo anual (energía) (kWh)	Gasto anual (€ con IVA)
Nombre Infraestructura:				
Electricidad		--		
Gasóleo calefacción				
GLP				
Gas natural				
Carbón				
Biomasa no densificada				
Biomasa densificada (pelets)				
Otros (indicar)				
TOTAL				

Para las reformas de alumbrado se debe rellenar además los cuadros siguientes, únicamente para la parte de la instalación a reformar:

Situación actual instalaciones de alumbrado exterior A REFORMAR						
Centro de Mando* (identificación)	Nº PL	Tipo luminaria	Tipo lámpara	Potencia unitaria kW (incluye eq. Auxiliar)	Potencia total instalada (kW)	Consumo energía (kWh/a)
Nº 2, C/ Idoya Nº 21	25	Brazo y báculo	VSAP	180	4500	13140,00
Nº 5, Urbanización Iturchipia	37	Baculo	VSAP	180	6660	19447,20
Nº 1, C/ Mayor Nº 27	128	Brazo y báculo	LED	46-53-71	8388	17145,07
TOTAL	190				19548	49.732,27

**La identificación del centro de mando debe ser inequívoca incluyendo nombre, ubicación física y su CUPS correspondiente*

Detalle de funcionamiento de las instalaciones de alumbrado A REFORMAR				
Centro de Mando* (identificación)	Sistema de encendido apagado (SÍ/ NO tipología)	Regulación nivel luminoso (SÍ/NO tipología)	Gestión centralizada (SÍ/NO tipología)	Horas de funcionamiento anuales
Nº 2, C/ Idoya Nº 21	NO	NO	SI	2920
Nº 5, Urbanización Iturchipia	NO	NO	SI	2920
Nº 1, C/ Mayor Nº 27	NO	SI	SI	2920

**La identificación del centro de mando debe ser inequívoca incluyendo nombre, ubicación física y su CUPS correspondiente*

Descripción adicional del funcionamiento de las instalaciones a reformar: (Aclaraciones sobre la tabla anterior):

Este mismo cuadro se cumplimentará para el ESCENARIO FUTURO, asumidas las reformas propuestas en alumbrado exterior, y con las consecuencias energéticas y económicas derivadas de su implantación.

Situación instalaciones de alumbrado exterior reformada						
Centro de Mando* (identificación)	Nº PL	Tipo luminaria	Tipo lámpara	Potencia unitaria kW (incluye eq. Auxiliar)	Potencia total instalada (kW)	Consumo energía (kWh/a)
Nº 2, C/ Idoya Nº 21	25	Brazo y báculo	LED	71-88	1981	4049,16
Nº 5, Urbanización Iturchipia	37	Baculo	LED	53	1961	4008,28
Nº 1, C/ Mayor Nº 27	131	Brazo y báculo	LED	46-53-71-50-100	8588	17.553,87
TOTAL	193					25611,31

La identificación del centro de mando debe ser inequívoca incluyendo nombre, ubicación física y su CUP correspondiente.

Detalle de funcionamiento de las instalaciones de alumbrado REFORMADA				
Centro de Mando* (identificación)	Sistema de encendido apagado (SÍ/NO tipología)	Regulación nivel luminoso (SÍ/NO tipología)	Gestión centralizada (Obligatoria tipología)	Horas de funcionamiento anuales
Nº 2, C/ Idoya Nº 21	NO	SI	SI	2920
Nº 5, Urbanización Iturchipia	NO	SI	SI	2920
Nº 1, C/ Mayor Nº 27	NO	SI	SI	2920

La identificación del centro de mando debe ser inequívoca incluyendo nombre, ubicación física y su CUP correspondiente.

Descripción adicional del funcionamiento de las instalaciones reformadas (Aclaraciones sobre la tabla anterior, se debe detallar el tipo de telegestión a implementar y las mejoras que suponen):

5.2 JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LA ACTUACIÓN A REALIZAR (EX ANTE)

La justificación técnica de la actuación, además de la información que se facilita en esta memoria descriptiva, se complementa con los documentos que se relacionan en el Anexo I (descripción de las medidas elegibles), punto 5, para esta Medida 4:

- Auditoría energética con el alcance de las actuaciones previstas y en la que se contemple la implantación de los sistemas de comunicación, control y telegestión de las instalaciones, así como la reducción del consumo energético y las emisiones de dióxido de carbono asociadas. Para el caso de las instalaciones de alumbrado, la auditoría recogerá el estado actual de las instalaciones de alumbrado de todo el municipio.

Se adjunta Proyecto Completo de la Actuación a realizar, que contiene memoria, planos, fichas técnicas y presupuesto completo.

- Información sobre el plan de gestión de residuos previsto en relación con su reutilización y reciclado, de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2011, de 8 de julio, de residuos y suelos contaminados y que permite alcanzar, al menos, un 30% de reutilización y reciclado de materiales afectados en la reforma.

No existen obras que generen residuos en las actuaciones a realizar, ya que simplemente se trata de sustitución de luminarias y colocación de 3 nuevas. Las luminarias originales se entregarán a gestor autorizado para su reciclado.

Reducción de consumos energéticos y emisiones de CO₂ anuales, de acuerdo con la auditoria energética indicada anteriormente:

Denominación Actuación	Consumo energía final: Instalación Existente (kWh/año)	Consumo energía final: Instalación Rehabilitada (kWh/año)	Emisiones de CO ₂ : Instalación existente (teqCO ₂ /año)	Emisiones de CO ₂ : Instalación Rehabilitada (teqCO ₂ /año)
Proyecto mejora alumbrado	49.732,27	25611,31	17,754	9,14
TOTAL	49.732,27	25611,31	17,754	9,14

Procedimiento de verificación de ahorros (marcar la opción que corresponda):

Certificado suscrito por técnico competente que acredite una <u>reducción del consumo de al menos 15% de energía final y 45% en los casos de reforma de instalaciones de alumbrado</u>	
Método del “ahorro ponderado” <i>(Calculado mediante estimaciones de ingeniería)</i>	Método del “ahorro medido” <i>(Medición del consumo real antes y después de la actuación extrapolando a un año)</i>
48,50%	

5.3 PRESUPUESTO TOTAL Y DESGLOSADO POR COSTE ELEGIBLE

Sólo podrán considerarse subvencionables aquellos conceptos definidos en el artículo 10 de las Bases Regulatorias del Programa DUS 5000, que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad a financiar y resulten estrictamente necesarios para la ejecución del proyecto presentado, en base a la descripción de las actuaciones aportada en esta memoria descriptiva.

El presupuesto elegible **desglosado** incluirá un listado de las actuaciones elegibles, de forma que queden perfectamente identificadas y segregadas de otras actuaciones que pudieran incluirse en el proyecto, pero no sean objeto de la ayuda. Se enumerarán las **unidades de obra del presupuesto de contrata** que el solicitante considere elegibles. Las actuaciones elegibles deberán tener unidades de obra diferenciadas e identificadas respecto a otras actuaciones que no lo sean.

Las partidas de obra de presupuesto de contrata y del apartado de “Mediciones y Presupuesto” del proyecto técnico o memoria técnica de diseño (que servirán de base para la licitación y contratación de las actuaciones) deben coincidir.

En el caso de proyectos presentados por entidades supralocales que afecten a más de un municipio, la información a proporcionar estará separada para cada uno de los municipios a los que corresponda la ejecución del proyecto.

En este apartado, se rellenará un cuadro presupuestario con la siguiente información:

Se adjunta Proyecto Completo de la Actuación a realizar, que contiene memoria, planos, fichas técnicas y presupuesto completo detallando el siguiente cuadro.

RESUMEN ACTUACIONES ELEGIBLES DEL PROYECTO SINGULAR PRESENTADO					
CAPÍTULO XX					
Código de la partida de obra	Nombre de la partida de obra	Descripción de la partida de obra	Cantidad	Precio unitario (€)	Total partida de obra (€)
1	Sustitución luminarias	Sustitución luminarias, según presupuesto adjunto	1,00	41.842,34	41.842,34
TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SINGULAR (€)					41.842,34
TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN PROYECTO CON IVA (€)					50.629,23
TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN PROYECTO ELEGIBLE (€)					41.842,34
TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN PROYECTO ELEGIBLE CON IVA (€)					50.629,23
Notas:					
1. Se añadirán a este cuadro tantas filas como se consideren necesarias, ordenando las partidas de obra que el solicitante considere elegibles por capítulos independientes.					
2. En el presupuesto, el IVA y demás impuestos/tasas aplicables, se expresarán de forma desglosada para su correcta identificación.					
3. El coste TOTAL de ejecución del PROYECTO SINGULAR (expediente solicitado dentro de la convocatoria) incluirá todas las partidas necesarias para la ejecución y justificación de la actuación (art. 10 de las bases).					
4. En el caso de que alguna actuación no sea considerada elegible (de conformidad con las Bases Regulatoras del Programa DUS 5000) pero vaya a ejecutarse (licitarse y contratarse) junto con el proyecto presentado a esta convocatoria se indicará en la partida correspondiente con la ref. "no elegible" y se restará del coste de ejecución del proyecto total, conformando el coste de ejecución del proyecto elegible (con y sin IVA/IGIC).					

5.4 CÁLCULO DEL COSTE ELEGIBLE, COSTE ELEGIBLE MÁXIMO, COSTE SUBVENCIONABLE Y JUSTIFICACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA AYUDA SOLICITADA

5.4.1 COSTE ELEGIBLE (MEDIDA 4)

De conformidad con los costes declarados en el apartado anterior, se facilitará el coste total elegible asociado a esta medida 4 en el proyecto singular:

MEDIDA 4	
COSTE TOTAL ELEGIBLE SIN IVA (€)	COSTE TOTAL ELEGIBLE CON IVA (€)
41.842,34	50.629,23

5.4.2 LÍMITE DEL COSTE ELEGIBLE DEL PROYECTO

De conformidad con lo establecido en el artículo 9, punto 4 de las Bases Regulatoras del Programa DUS 5000: Sólo se podrán presentar solicitudes correspondientes a proyectos que supongan una inversión o coste total elegible, entendida como suma de todas las medidas de actuación que se planteen en la solicitud, superior a 40.000 € e inferior a 3.000.000 €.

A este respecto, debe tenerse en cuenta además que, de conformidad con el artículo 10 las Bases Regulatoras del Programa DUS 5000, el IVA/IGIC tendrá la consideración de coste elegible siempre que no sea susceptible de recuperación o compensación para la entidad local beneficiaria.

En el caso de que el proyecto singular incluya varias medidas de actuación el coste elegible TOTAL del proyecto a consignar en la siguiente tabla será la suma de los costes elegibles totales por medida (CE medida 4 + CE medida n + ...):

Límite inferior del coste elegible	coste elegible TOTAL PROYECTO (€)	Límite superior del coste elegible
40.000 € <	50.629,23	< 3.000.000 €

En el coste elegible TOTAL del proyecto se incluirá el IVA/IGIC siempre que no sea susceptible de recuperación o compensación para la entidad local beneficiaria.

5.4.3 CÁLCULO DEL COSTE ELEGIBLE MÁXIMO Y DEL COSTE SUBVENCIONABLE – MEDIDA 4

Para la **Medida 4**, Lucha contra la contaminación lumínica, alumbrado eficiente e inteligente, Smart rural y TIC, todas las partidas de inversión o coste elegible constituyen el coste elegible máximo asociado a la Medida, y por tanto el coste subvencionable coincide también con estos dos valores:

(Medida 4: Coste elegible = coste elegible máximo = coste subvencionable)

5.4.4 AYUDA MÁXIMA SOLICITADA – MEDIDA 4

La ayuda máxima a otorgar al proyecto será el resultado de la aplicación sobre el coste subvencionable el correspondiente porcentaje de ayuda según se indica en el artículo 11 de las Bases Regulatoras del Programa DUS 5000.

	Inversión total (€)	Coste elegible (€)	Coste subvencionable (€)	Proyecto integral (SÍ/NO)	Porcentaje de ayuda (%)	Ayuda solicitada (€)
SIN IVA	41.842,34	41.842,34	41.842,34	NO	85%	35565,99
CON IVA (en el caso de ser IVA elegible)	50.629,23	50.629,23	50.629,23	NO	85%	43034,85
MEDIDA 4 - AYUDA MÁXIMA TOTAL SOLICITADA						

5.5 PLANIFICACIÓN EN EL TIEMPO DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEL TIPO DE PROCEDIMIENTO, DE SU PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES Y SU PUESTA EN SERVICIO

De conformidad con el artículo 10, la fecha de inicio de la actuación que figure en la planificación deberá ser posterior a la entrada en vigor de publicación del real decreto que regula la concesión de ayudas del presente programa (**4 de agosto de 2021**). En dicha planificación se incluirá tanto la previsión del procedimiento de contratación, como de la resolución del mismo y de la ejecución de las actuaciones y su puesta en servicio.

Se incluirá un resumen de las contrataciones previstas para la ejecución de las actuaciones

Objeto del contrato	Presupuesto previsto (€)	Tipo de procedimiento	Fecha prevista de contratación
Legalización de la reforma a efectuar	2.800,00	Contrato menor	Enero de 2.022
Incorporación PSFV en cubierta ayuntamiento	50.629,23	Abierto Simplificado	Febrero 2.022
<i>(Añadir cuantas filas sean necesarias)</i>			

5.6 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD APLICABLES

Presentación justificada de los siguientes indicadores de productividad.

	Ahorro de energía final (kWh/año)	Ahorro de energía primaria (kWh/año)	Ahorro de emisiones de CO ₂ (teqCO ₂ /año):
Actuaciones instalaciones de alumbrado	24.120,96	24.120,96	8,61
Actuaciones TIC, Smart Rural, etc.			
Total	24.120,96	24.120,96	8,61

Para los cálculos de energía primaria y emisiones se deberán utilizar los factores de paso y de emisión que figuran en el ANEXO I de esta memoria descriptiva.

6 LOCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES

Para las actuaciones deslocalizadas como pueden ser la mejora de las instalaciones de alumbrado, implementación de sensores o cualquier otra que no tenga una única ubicación de actuación, se adjuntarán en este apartado planos que localicen perfectamente la actuación e identifiquen las instalaciones modificadas o implementadas.

Se adjunta Proyecto Completo de la Actuación a realizar, que contiene memoria, planos, fichas técnicas y presupuesto completo.

7 ACLARACIONES ADICIONALES / DOCUMENTACIÓN ADICIONAL ACLARATORIA

Se pueden listar las aclaraciones adicionales necesarias para mejorar la comprensión del proyecto y facilitar su evaluación, así como para indicar la documentación adicional que se considere necesario aportar con el fin de facilitar la comprensión del proyecto en su conjunto.

Se adjunta Proyecto Completo de la Actuación a realizar, que contiene memoria, planos, fichas técnicas y presupuesto completo.

8 IDENTIFICACIÓN DEL TÉCNICO/A QUE ELABORA LA MEMORIA

Datos de la persona técnica responsable de la entidad solicitante o de la asistencia técnica que la entidad solicitante haya designado:

Nombre: Alberto Cantabrana Jiménez

Fecha: 10/12/2021

Firma:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'ALBERTO CANTABRANA JIMÉNEZ', written over a light blue grid background.

Fdo.: Alberto Cantabrana Jiménez

ANEXO I

Tabla de factores de paso de energía final a emisiones de CO₂ y de energía final a energía primaria

	Factores de emisión (Kg CO ₂ / kWh E _{final})	E.primaria renovable/ E.final (kWh E.primaria renovable/ kWh E.final)	E.primaria NO renovable/ E.final (kWh E.primaria NO renovable/ kWh E.final)	E.primaria/ E.final (kWh E.primaria/ kWh E.final)
Electricidad Nacional	0,357	0,396	2,007	2,403
Gasóleo calefacción	0,311	0,003	1,179	1,182
GLP	0,254	0,003	1,201	1,204
Gas natural	0,252	0,005	1,190	1,195
Carbón	0,472	0,002	1,082	1,084
Biomasa no densificada	0,018	1,003	0,034	1,037
Biomasa densificada (pelets)	0,018	1,028	0,085	1,113

NOTA: Estos datos proceden del Documento reconocido del RITE “FACTORES DE EMISIÓN DE CO₂ y COEFICIENTES DE PASO A ENERGÍA PRIMARIA DE DIFERENTES FUENTES DE ENERGÍA FINAL CONSUMIDAS EN EL SECTOR DE EDIFICIOS EN ESPAÑA” y de aplicación a partir de 14 de enero de 2016.

Se deberán usar estos factores dados para la electricidad nacional y no –en su caso– factores regionales (peninsulares, o insulares, que pudieran resultar de aplicación), con el objeto de facilitar la síntesis estadística de los resultados agregados para todo el programa.